

Beantwortung der Anfrage in der Gemeindevertretung Roßdorf

Anfrage von:	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Anfrage Betreff:	Überprüfung von Wasserqualität und Nitratkonzentration auf dem Sonnenhof (Outdoorgruppe)
Anfrage Datum:	26.01.2017
Beantwortung in Sitzung: (Nummer und Datum)	07. Sitzung der GVE am 17.02.2017

Frage 1: *Welche Wasserqualität herrscht aktuell auf dem Sonnenhof vor?*

Antwort: Siehe hierzu das Ergebnis der Trinkwasseruntersuchung in dem von Herrn Ralf Schantz vom Sonnenhof vorgelegten und beigelegten Untersuchungsbericht vom 09.07.2015 des Chemisch Analytischen Laboratoriums GmbH & Co.KG (CAL), 64291 Darmstadt.

Frage 2: *Wie hoch ist die momentane Nitratkonzentration im dortigen Trinkwasser?*

Antwort: Nach dem vorgelegten Untersuchungsbericht vom 09.07.2015 beträgt die Nitratkonzentration 9,2 mg/L.

Frage 3: *Wie oft wird die Wasserqualität geprüft?*

Antwort: Nach den Angaben von Herrn Ralf Schantz erfolgt die Prüfung alle 2 Jahre. Die nächste Prüfung ist im Jahr 2017.

Roßdorf, den 13.02.2017

Christel Sprößler
Bürgermeisterin

Anlagen

Ergebnisse der Untersuchung